

สำนักงานจังหวัดพิจิตร
รับที่ 3265
วันที่ 12 มิ.ย. 2558
เวลา 14.00 น.

ที่ ศธ ๐๕๓๙/ว ๙๔๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
๖๗๐๐๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘

พิมพ์ใน WWW.phichit.go.th แล้ว
เลขที่รับ 4858
วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๘
ผู้พิมพ์

เรื่อง การเรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์

เรียน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะดำเนินการเรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๐ เครื่อง ตามรายละเอียดในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.pcru.ac.th และเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านเพื่อทำการประชาสัมพันธ์การเรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ครั้งนี้ให้ผู้ที่สนใจทราบทั่วกัน หวังในความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร. เปรื่อง จันดา)
อธิการบดี

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
โทรศัพท์ ๐ ๕๖๗๑ ๗๑๑๕
โทรสาร ๐ ๕๖๗๑ ๗๑๑๐



**ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์**
**เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๐ เครื่อง**

---

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๐ เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดและเอกสารสอบราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ทุกวันในเวลาราชการ ณ งานพัสดุ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองโดยตรง พร้อมใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย ก่อนยื่นต่อทางราชการ โดยจ่าหน้าซองถึง “ประธานกรรมการการเปิดซองสอบราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์” และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมขันตี (ชั้น ๓) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ได้ที่งานพัสดุ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pcru.ac.th, และเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์โดยตรงหมายเลข ๐-๕๖๗๑-๗๑๑๕ ทุกวันในเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(รองศาสตราจารย์ ดร. เปรื่อง จันดา)
อธิการบดี

**คุณลักษณะเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)**

**ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU (ฉลากเบอร์ 5) จำนวน 10 เครื่อง**

1 คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

1.1 เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนชนิดแขวนเพดานพร้อมอุปกรณ์ครบชุดขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU ได้รับฉลากประหยัดไฟ NO.5 จากการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย

1.2 ต้องมีค่าประสิทธิภาพการทำความเย็น (EER) ไม่น้อยกว่า 11.50 BTU/Watt

1.3 ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกันได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (มกอ.) เลขที่ 2134-2545

1.4 เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีแผ่นฟอกอากาศแบบนาโนเทคโนโลยี หรือเทียบเท่า ที่สามารถดักจับฝุ่นละออง อณูเล็กๆของฝุ่น รา แบคทีเรีย ละอองเกสรดอกไม้และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

1.5 คอมเพรสเซอร์เป็นแบบปิดทึบชนิด Scroll Type

1.6 มีระบบหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

1.7 คอยล์ร้อนของหน่วยระบายความร้อนทำด้วยท่อทองแดง และขจัดความชื้นมาจากโรงงานผู้ผลิต

1.8 คอยล์ส่งความเย็นของหน่วยส่งความเย็นทำด้วยท่อทองแดง และขจัดความชื้นมาจากโรงงานผู้ผลิต

1.9 ตัวถังของหน่วยระบายความร้อนด้วยอากาศทำด้วยเหล็กแผ่นโดยขารองรับตัวถังทำด้วยเหล็กแผ่น Electro Galvanized Steel ด้วยวิธีการขึ้นรูปหรือด้วยการพับอย่างแข็งแรง

1.10 พัดลมระบายความร้อนของหน่วยส่งลมเย็นเป็นแบบเซนติฟูกัล (Centrifugal Fan) ชนิดทอยโข่งขับด้วยมอเตอร์

1.11 พัดลมระบายความร้อนของหน่วยระบายความร้อนด้วยอากาศเป็นแบบใบพัดขับด้วยมอเตอร์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 นิ้ว จำนวน 1 ใบพัด

1.12 หน่วยส่งลมเย็นสามารถปรับทิศทางลมได้ 2 ทิศทาง แนวบน-ล่าง และซ้าย-ขวา

1.13 มอเตอร์พัดลมส่งลมเย็นสามารถปรับความเร็วได้ 3 ระดับเป็นแบบหล่อลื่นถาวร

1.14 ตัวถังเครื่องเป่าลมเย็นได้รับการออกแบบไม่ให้มีเสียงรบกวนทำด้วยแผ่นเหล็กพร้อมบุฉนวนและผ่านการอบเคลือบสีป้องกันสนิมอย่างดีจากโรงงานผลิต

1.15 มีเครื่องควบคุมความเย็นแยกจากตัวเครื่อง โดยเครื่องควบคุมเป็นระบบดิจิตอลไร้สาย สามารถควบคุมอุณหภูมิอยู่ในช่วง 18 – 30 องศาเซลเซียส หรือดีกว่า และปรับเพิ่ม-ลดอุณหภูมิช่วงละ 1 องศาเซลเซียส

1.16 ใช้กับระบบไฟฟ้า 220 V/ 1 ph/50Hz

2 คุณลักษณะเฉพาะอื่น

2.1 ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมติดตั้ง

2.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2553 และเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

2.3 ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรงเฉพาะงานนี้

2.4 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO-9001,ISO-14001,TIS-18001 , OHSAS-18001 และ มรท 8001-2553 โดยมีหนังสือรับรองมาแสดง

2.5 มีเงื่อนไขการรับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี และอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วน 2 ปี

2.6 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับดี 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีเอกสารมาแสดง

2.7 เป็นผลิตภัณฑ์ที่เจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นผู้ผลิตเอง ไม่ใช่สินค้าที่จ้างผู้อื่นผลิตให้ (OEM Product)