พิมพ์ใน www.phichit.go.th แล้ว
หน้าที่ 992
วันที่ 2 ธ.ค. 58
ที่เข้าชม ๑๕๓๙/๒๕๕๘

สำนักงานจังหวัดพิจิตร
รับที่ 7565
วันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๕๘
เวลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
๖๗๐๐๐

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง การเรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์

เรียน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จะดำเนินการเรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า ๔ ทิศทาง (CASSETTE) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑๙ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) ตามรายละเอียดในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.pcru.ac.th และเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านเพื่อทำการประชาสัมพันธ์การเรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ครั้งนี้ให้ผู้ที่สนใจทราบทั่วกัน หวังในความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัย เชื่อมวราศาสตร์)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดี

งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
โทรศัพท์ ๐ ๕๖๗๑ ๗๑๑๕
โทรสาร ๐ ๕๖๗๑ ๗๑๑๐



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า ๔ ทิศทาง (CASSETTE) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑๔ เครื่อง (ครั้งที่ ๒)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า ๔ ทิศทาง (CASSETTE) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑๔ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) เครื่องละ ๗๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดและเอกสารสอบราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ทุกวันในเวลาราชการ ณ งานพัสดุ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองโดยตรง พร้อมใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย ก่อนยื่นต่อทางราชการ โดยจ่าหน้าซองถึง "ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์" และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชันตี (ชั้น ๓) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

/ผู้สนใจ...

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ได้ที่งานพัสดุ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pcru.ac.th และเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์โดยตรงหมายเลข ๐-๕๖๗๑-๗๑๑๕ ทุกวันในเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัย เชื่อมวราศาสตร์)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดี

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง (CASSETTE) ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู
พร้อมติดตั้ง
ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 14 เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะ

1. **มาตรฐานเครื่องปรับอากาศ**

เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าประดับเพดาน กระจายลมเย็น 4 ทิศทาง โดยเครื่องปรับอากาศที่เสนอ ต้องประกอบสำเร็จรูปเป็นชุดจากโรงงาน ต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2134-2553 และได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 และรุ่นที่เสนอต้องมี EER ไม่น้อยกว่า 11.19 โดยมีเอกสารแสดง

2. **เครื่องระบายความร้อน (Condensing Unit)**

2.1 ตัวถัง (Casing) ทำด้วยแผ่นเหล็กเคลือบ (Electro Galvanized Sheet) ตัวถังจะต้องผ่านกรรมวิธีการอบเคลือบสีป้องกันสนิมอย่างดี (Powder Paint) จากโรงงานผู้ผลิต

2.2 เครื่องอัดน้ำยา (Compressor) เป็นแบบหุ้มปิดมิดชิด (Hermetic) ชนิด Scroll ใช้กับน้ำยา R-22 และระบบไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz หรือ 380V/3Ph/50Hz

2.3 คอยล์ระบายความร้อน (Condenser coil) ทำด้วยท่อทองแดงไร้ตะเข็บผิวเรียบ อัดติดแน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธีกล

2.4 พัดลมระบายความร้อน (Condenser Fan) เป็นแบบใบพัด (Propeller) จำนวน 1 ชุด ใช้กับมอเตอร์แบบขับตรง (Direct Drive) ติดตั้งในแนวระดับเป่าลมร้อนออกด้านข้าง มีตะแกรงเหล็กหรือพลาสติกอย่างดีปิดป้องกันใบพัด

2.5 อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

1. Power Relay หรือ Compressor Magnetic Contactor
2. Refrigerant Service Valve
3. Voltage Protection
4. Overload Protection
5. High Pressure Switch
6. Low Pressure Switch
7. Timer Delay Relay

3. **เครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit)**

3.1 ตัวถัง (Casing) ทำด้วยแผ่นเหล็กเคลือบ (Electro Galvanized Sheet) ผ่านกรรมวิธีการอบเคลือบสีป้องกันสนิมอย่างดี (Power Paint) จากโรงงานผู้ผลิต พร้อมบุฉนวน Polyethylene Closed Cell Foam

3.2 คอยล์ส่งลมเย็น (Evaporator Coil) ทำด้วยท่อทองแดง มีครีบอลูมิเนียม (Aluminium Corrugaled Fin) อัดติดแน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธีกล

3.3 พัดลมส่งลมเย็น (Evaporator Fan) เป็นแบบหอยโข่ง (Centrifugal) จำนวน 1 ชุด ใช้กับมอเตอร์แบบขับตรง (Direct Drive) แบบหล่อลื่นถาวร (Permanent Lubricated Type) สามารถปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ ใช้กับระบบไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz

3.4 เครื่องควบคุมอุณหภูมิเป็นแบบรีโมทไร้สาย มีคุณสมบัติดังนี้

- สามารถแสดงอุณหภูมิเป็นตัวเลข
- มีฟังก์ชั่นตั้งเวลาเปิดปิดล่วงหน้าได้ถึง 24 ชั่วโมง
- มีฟังก์ชั่น Swing Mode ส่งความเย็นกระจายได้ทั่วห้องโดยอัตโนมัติ
- ปรับตั้งความเร็วพัดลมได้ทั้งระดับ High Medium Low และ Auto
- มีฟังก์ชั่น Dry Mode เพื่อควบคุมความชื้นภายในห้อง

3.5 มีปุ่มสำหรับการทำงานแบบฉุกเฉิน (Emergency) สำหรับเปิด-ปิดเครื่องขณะที่รีโมทใช้งานไม่ได้

4. การรับประกัน

เครื่องปรับอากาศที่เสนอจะต้องรับประกันคอมเพรสเซอร์และอะไหล่ 5 ปีจากโรงงานผู้ผลิต ทั้งนี้ ต้องมีเอกสารยืนยันที่น่าเชื่อถือ ต้องมีบริการหลังการขายทำความสะอาดตรวจเช็คและเติมน้ำยาเป็นเวลา 2 ปี ปีละ 2 ครั้ง

5. ผู้เสนอราคาจะต้องนำครุภัณฑ์ตัวอย่างมาในวันเปิดซองสอบราคา เพื่อประกอบการพิจารณา

6. ผู้เสนอราคาจะต้องทำการเปรียบเทียบ "หัวข้อ", "คุณลักษณะที่กำหนด", "คุณลักษณะที่เสนอ" และ "เอกสารอ้างอิง(หน้าที่,ข้อที่)" ทุกรายการตามรูปแบบต่อไปนี้

หัวข้อ	คุณลักษณะที่กำหนด	คุณลักษณะที่เสนอ	เอกสารอ้างอิง (หน้าที่,ข้อที่)
ระบุหัวข้อให้ตรงกับที่กำหนดในเอกสารนี้	ให้คัดลอกจากข้อกำหนดที่กำหนดในเอกสารนี้	ให้ระบุความสามารถหรือคุณลักษณะเฉพาะของระบบที่นำเสนอ	ให้ระบุหรืออ้างอิงถึงเอกสารในข้อเสนอที่เกี่ยวข้องและทำสัญลักษณ์แสดงข้อความในประโยคของเอกสารหรือแคตตาล็อกนั้นให้ชัดเจน